

Analysen Bericht

Wissenschaftlich getestet
mehrfach bewiesen..

Analysenbericht

Auf Wunsch für unsere
Kunden erhältlich.



Biolytix

Benkenstrasse 254
4108 Witterswil
Switzerland

+41 61 725 20 10
mailbox@biolytix.ch
www.biolytix.ch

Analysenbericht

Herr Fritz Muster
Musterstrasse 46
CH-4154 Musterhaus

Auftraggeber:
ADS AG Clean Water Technology
Lindenstrasse 2 / Postfach 855
CH-8604 Volketswil / Zürich

Witterswil, 25. September 2020

bx Nr.: bx55938-278385
Auftragsdatum: 22. September 2020
Probeneingang: 22. September 2020
Probenbezeichnung: Wasserprobe Tessin



Association of Swiss Laboratories
Verband Schweizer Labordienste
Associazione dei Laboratori Svizzeri
Associazione dei Laboratori Sotzeri



Temperatur bei Probeneingang: 23.3 °C

Resultate

Aerobe, mesophile Keime	7'900 ⁽¹⁾	[KBE/ml]	gemäss ISO 4833
Escherichia coli	n.n.	[KBE/100ml]	gemäss ISO 16649-1
Enterokokken	4 ⁽¹⁾	[KBE/100ml]	gemäss SLMB Kap. 56

n.n. = nicht nachweisbar

Anforderungen

gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016, Stand 01.07.2020

	Höchstwert
- Aerobe, mesophile Keime (1)	300 [KBE/ml]
- Escherichia coli	n.n. [KBE/100ml]
- Enterokokken (1)	n.n. [KBE/100ml]

(1) Abweichung von der gesetzlichen Anforderung oder Spezifikation.

Dieser Bericht wurde von Dr. Ralf Seyfarth, CSO, elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysemethoden sind nicht im akkreditierten Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht auszugsweise kopiert werden.

Auftragsnummer: bx55938-278385

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung übernehmen.

Seite 1 von 1